



소방시설자체점검제도

2020년 8월 14일부터 이렇게 달라집니다.

종합정밀점검대상 확대(추가)



기존 대상

- 스프링클러설비 또는 물분무 설비가 설치된 연면적 5000㎡ 이상 건물
+ 아파트는 11층 이상
- 연면적 1000㎡ 이상 공공기관(옥내소화전 + 자동화재탐지설비)
- 제연설비가 설치된 터널
- 8종의 다중이용업소가 설치된 연면적 2000㎡ 이상 건물
단란주점, 유흥주점, 영화상영관, 안마시술소, 고시원, 산후조리원,
노래방, 비디오물감상실업



확대(추가) 대상



면적 상관없이 스프링클러 설비가 설치된 모든 대상



종합정밀점검 제외 대상은

- 스프링클러가 자진(임의)으로 설치된 경우
- 간이스프링클러 설치 대상
- 스프링클러를 대체하여 물분무 등 소화설비가 설치된 대상

자체점검결과 보고기한 단축

• 현행 : 점검종료일로부터 30일 이내



• 변경 : 점검종료일로부터 7일 이내

※ 사용승인일에 따른 점검시기 ※

☑ 사용승인일이 1~8월인 대상물

- 2020년 : 작동기능점검 실시
- 2021년 : 종합정밀점검 실시 이후 6개월 되는 달에 작동기능점검 실시

☑ 사용승인일이 9~12월인 대상물

- 2020년 : 종합정밀점검 실시
⇒ 9월 이전 작동기능점검을 실시한 경우에도 종합정밀점검을 실시 하여야 함



기타 궁금한 사항은 안산소방서로 문의 하시기 바랍니다. ☎ 031-470-7316, 7317