

화재안전조사계획 사전 공개

부천소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2023. 9. 19.

부천소방서장



- 조사일시 : 2023. 9. 21.(목) ~ 10. 5.(목)
 - 조사대상 : 8개소(최근 3개월 이내 비화재보 3회이상 반복대상)
 - 조사인원 : 화재안전조사팀
 - 조사사유 : 자동화재속보설비(감지기 포함) 비화재보 방지
 - 조사방법 : ☐ 종합조사, ☒ 부분조사
 - 주요 조사내용
 - 1) 경보설비(자동화재설비 및 자속설비) 유지관리 등 적정성
 - 2) 자동화재탐지설비 구성요소(수신기·발신기·중계기 등) 집중확인
 - 3) 오동작 감지기 및 선로, 감지기 적응성 등 원인분석
- * 「화재안전기준」에 의한 주위 환경에 적응성 있는 감지기 설치 여부 등

- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재안전조사 결과는 부천소방서 홈페이지(119@gg.go.kr/bucheon)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
- 문의전화 : 부천소방서 소방안전특별점검단 ☎ 032-650-4377

화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	부천시립노인전문병원	부천시 까치로 26	
2	리첸시아중동	부천시 옥산로 7	
3	프리존빌딩	부천시 부일로 488	
4	MJ타워컨벤션	부천시 경인로 386	
5	위브더스테이트 5단지	부천시 신흥로 170	
6	원미고등학교	부천시 옥산로 48	
7	효선당요양원	부천시 소향로 13	
8	신중동역 푸르지오	부천시 신흥로 223	
9	이 하	빈 칸	
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			