

제 2018-1호

## 公示送達(공시송달)

- 성 명 : 김병천 포함 8명(붙임 참조)
- 주 소 : 부천시 경인로 527, 역곡두진주상복합상가(괴안동)
- 공시송달사유 : 수취인 불명 등으로 인한 조치명령서 송달 불가
- 서류의 명칭 : 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 따른 조치명령서
- 서류의 내용 : 국가안전대진단 민관합동 점검결과 조치명령서(별도첨부)  
해당 건축물에 대한 국가안전대진단 민·관 합동점검 결과 불량사항에 대한 조치명령서를 2018년 3월 27일 귀하에게 발송하였으나, 수취인 불명 등으로 서류 송달이 불가능한 바, 조치명령 기간을 2018년 5월 11일 까지 지정하여 공시하오니 기간 내 소방시설을 완비하시기 바랍니다.

아울러 공고일로부터 14일이 경과한 2018년 4월 17일까지 조치명령서가 송달된 것으로 간주됨을 알려 드립니다.

※ 문의처 : 부천소방서 재난예방과 한부균 (☎032-650-4333)


2018년 4월 5일

부 천 소 방 서



제2018-110호

## 소방특별조사 조치명령서

	성명	주민등록번호	주소
수령인	김병천	66*****	부천시 역곡1동 213-17, 하나홈타운 404호
	홍성준	55*****	서울 양천구 신정동 884-6 재훈아파트 6동 601호
	김혜경	63*****	서울 성동구 옥수동 220-1 한남하이츠아파트 2동 1303호
	김기수	61*****	서울 강남구 개포동 654 현대아파트 211동 101호
	김충식	68*****	인천 남구 문학동 355-1 402호
	이명자	43*****	인천 남동구 간석동 238-9
	김충열	61*****	성남시 분당구 금곡동 143, 청솔마을 706-1103
	(주)마이해피홈	110111*	부천시 경인로 527, 230호
	최형열	56*****	서울 강남구 일원동 719 푸른마을아파트 106동 503호
	조치명령 대상	대상 : 역곡두진주상복합상가	
위치 : 경기도 부천시 경인로 527, (괴안동)			
소유자·관리자·점유자 구분 : 소유자			
조치명령 구분	사유 : 「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제2항		
	1. 파손된 스프링클러설비 주펌프, 예비펌프 정비 요함 2. 파손된 옥내소화전설비 주펌프 정비 요함 3. 파손된 옥내소화전 총압펌프 흡입측 배관 및 토출측 체크밸브 정비 요함		
	방법 : 스프링클러설비의 화재안전기준 및 옥내소화전설비의 화재안전기준에 적합하도록 보완  기간 : 2018. 4. 2. ~ 2018. 5. 11.(40일간)		
「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.			
2018년 3월 27일			
<h1 style="margin: 0;">부 천 소 방 서</h1> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 10px;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">장</span>  </div>			