

## 화재안전조사계획 사전 공개

분당소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2023 . 1 . 20 .



## 화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	푸르지오3차	성남시 분당구 정자일로 135	
2	서울시니어스타워	성남시 분당구 구미로173번길 47	
3	금산점월드(나로한방병원)	성남시 분당구 돌마로 67	
4	별주부빌딩(분당제일여성병원)	성남시 분당구 서현동 260-2	
5	삼평유치원	성남시 분당구 동판교로 221	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

- 조사기간 : 2023. 1. 27. ~ 2. 10.
- 조사대상 : 총 5개(세부내역 별첨)
- 조사인원 : 화재안전조사관 6명
- 조사사유 : 자동화재속보설비 비화재보관련 화재안전조사
- 조사방법 :  종합조사,  부분조사
- 주요 조사내용
  - 소방시설 차단 및 고장 상태방치
  - 비상구 폐쇄·잠금·훼손행위, 피난계단·통로 장애물 적치여부 확인
  - 오동작 감지기 및 선로 등 원인 확인 및 화재안전기준에 의한 주위 환경에 적응성 있는 감지기 설치 여부 확인 등

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 분당소방서 홈페이지(119.gg.go.kr/bundang)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사 결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 분당소방서 소방안전특별점검단 ☎ 031-8018-3364