

화재안전조사계획 사전 공개

분당소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 8. 7.

분당소방서장



- 조사기간 : 2024. 8. 16. ~ 8. 30.
- 조사대상 : 총 2개소(세부내역 별첨)
- 조사인원 : 화재안전조사관 2개조 4명
- 조사사유 : 자동화재속보설비 비화재보관련 화재안전조사
- 조사방법 : 종합조사, 부분조사
- 주요 조사내용
 - 소방시설 차단 및 고장 상태방치
 - 비상구 폐쇄·잠금·훼손행위, 피난계단·통로 장애물 적치여부 확인
 - 오동작 감지기 및 선로 등 원인 확인 및 화재안전기준에 의한 주위 환경에 적응성 있는 감지기 설치 여부 확인 등

- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재안전조사 결과는 분당소방서 홈페이지(119.gg.go.kr/bundang)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사 결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
 - 문의전화 : 분당소방서 화재예방과 ☎ 031-8018-3343

화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	에이치요양원	경기도 성남시 분당구 백현로 97 다운타운빌딩 11층	
2	하얀마을복지회관	경기도 성남시 분당구 금곡로25번길 10	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 종질지(80g/㎡)]