

## 화재안전조사계획 사전 공개

속보설비 비화재보 발생대상 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다.

2023. 3. 6.

김포소방서장 

- 조사기간 : 2023. 3. 6. ~ 3. 24. (변경시 사전 알림)
- 조사대상 : 총 20개소
- 조사인원 : 화재안전조사관 6명
- 조사사유 : 속보설비 비화재보 발생대상 화재안전조사
- 조사방법 :  종합조사,  부분조사
- 주요 조사내용
  - 경보설비 유지·관리 등 적정성
  - 오작동 감지기 및 선로, 감지기 내부 먼지 등 원인 확인
  - 화재안전기준에 의한 주위 환경과 감지기의 적응성 확인
  - 경보설비 구성요소 집중확인

- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재안전조사 결과는 김포소방서 홈페이지(<https://119.gg.go.kr/gimpo>)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
- 문의전화 : 김포소방서 소방안전특별점검단 ☎ 031-980-4361~4367

## 화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	신안실크밸리 3차 상가	중봉로 1-1	
2	한강유치원	양촌읍 양곡3로1번길 39	
3	세인트힐요양병원	고촌읍 장차로5번길 5-17	
4	TJ물류창고	고촌읍 아라욱로58번길 147	
5	정육각	고촌읍 아라욱로57번길 126	
6	풍무 센트럴 푸르지오	유현로 215	
7	사우고등학교	김포대로 824	
8	한가람유치원	김포한강9로115번길 57	
9	상보르영무파라드	김포한강10로133번길 165	
10	아리유치원	걸포2로 62	
11	유닉스전자	양촌읍 황금로89번길 80	
12	아이씨알	양촌읍 황금3로7번길 112	
13	리앤리하이테크	양촌읍 황금6로 18	
14	세대산전	양촌읍 황금6로 25	
15	리앤포레 1차 오피스텔	김포한강11로 310	
16	코스모이엔지	월곶면 안진골로 35	
17	경동미르웰시티	태장로 741	
18	에릭한유치원	김포한강2로 266	
19	금광하이테크시티	태장로 789	
20	퍼스트블루	김포대로 709	