

화재안전조사계획 사전 공개

구리소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2023. 11. 22.

구 리 소 방 서 장



- 조사일시 : 2023. 11. 30.(목) 14:00
- 조사대상 : 한빛요양원(구리시 검배로 42)
- 조사반 : 구리소방서 화재안전조사관
- 조사사유 : 비화재보 발생대상 화재안전조사
- 조사방법 : 종합조사, 부분조사
- 주요 조사내용
 - 경보설비(자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비)유지·관리 등 적정성
 - 오동작 감지기 및 선로(전류전압계 테스트), 감지기 내부 먼지 등 원인 확인
 - 화재안전기준상 주위 환경에 적응성 있는 감지기 설치 여부 등
 - 자·탐 구성요소(수신기·발신기·중계기 등) 및 자동화재속보설비 집중확인

- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재안전조사 결과는 구리소방서 홈페이지(<https://119.gg.go.kr/guri>)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
- 문의전화 : 구리소방서 소방안전특별점검단 ☎ 031-570-6366

화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	한빛요양원	구리시 검배로 42	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 종질지(80g/㎡)]