경기도 과천소방서

화재안전조사계획 사전 공개

과천소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 2. 6.

과 천 소 방 서 장

○ 조사기간 : 2024. 2. 19.(월) ~ 2024. 2. 29.(목)

○ 조사대상 : 총 1개소 (세부내역 별첨)

○ 조사인원 : 화재안전조사관 1조 (2인)

○ 조사사유 : 자동화재속보설비 반복 출동에 따른 화재안전조사

○ 조사방법 : □ 종합조사, ■ 부분조사

○ 주요 조사내용

- 경보설비(자동화재탐지설비 및 자동화재속보설비) 유지관리 등 적정성
- 오작동 감지기 및 선로, 감지기 내부먼지 등 원인 분석
- 화재안전기준에 의한 주위환경에 적응성 있는 감지기 설치 여부 등

▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음

▷ 위의 화재안전조사 결과는 과천소방서 홈페이지(https://119.gg.go.kr/gwacheon)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.

- 문의전화 : 과천소방서 소방안전특별점검단 ☎ 02-331-4365

화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	과천 힐스테이트	과천시 관문로 92	
	이하 빈칸		

210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]