

화재안전조사계획 사전 공개

이천소방서의 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다.

2023. 2. 7.

이 천 소 방 서



- 조사기간 : 2023. 2. 15. ~ 2. 28.
 - 조사대상 : 총 6개소
 - 조사인원 : 화재안전조사팀
 - 조사사유 : 자동화재속보설비 비화재보 반복대상 현장확인
 - 조사방법 : ☐ 종합조사, ☒ 부분조사
 - 주요 조사내용
 - 경보설비(자동화재탐지설비 및 자속설비) 유지관리 등 적저성
 - 오동작 감지기 및 선로(전류전압계 테스트), 감지기 내부 먼지 등 확인
 - 화재안전기준에 의한 주위환경에 적응성 있는 감지기 설치 여부
 - 자탐 구성요소(수신기·발신기·중계기 등) 및 자동화재속보설비 집중 확인
- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
 - ▷ 위의 화재안전조사 결과는 이천소방서 홈페이지(119.gg.go.kr/icheon)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
 - 문의전화 : 이천소방서 화재안전조사팀 ☎ 031-645-5361~8

화재안전조사 대상

[illegible]