


화재안전조사계획 사전 공개

이천소방서의 화재 안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 11. 11.

이천소방서장 

- 조사기간 : 2024. 11. 11.(월) ~ 2024. 12. 13.(금)
- 조사대상 : 불임참조
- 조사인원 : 화재 안전조사팀
- 조사사유 : 한국화재보험협회 안전점검 결과에 따른 화재안전조사
- 조사방법 : 종합조사, 부분조사
- 주요 조사내용(화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제7조)
 - 한국화재보험협회로부터 개선의견이 포함된 안전점검 결과 조치 완료 여부 확인

- ▷ 화재 안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재 안전조사 결과는 이천소방서 홈페이지(119.gg.go.kr/icheon)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
 - 문의전화 : 이천소방서 화재 안전조사팀 ☎ 031-645-5345

대상명	개선 건의사항
(주)테크팩솔루션	공장동 1층 측정실 화재감지기 미설치
한보제과(주)	가동 지하1층 기계실 옥내소화전 동력제어반 전원 미투입
거산엔지니어링	수신기 2번 회로 단선 표시, E동 1층 사무실 화재감지기 미설치
한성중전기공업(주)	2동 2층 작업장 피난구, 통로유도등 미설치
(주)명일농산	수신기 2번 회로 신호 불량
(주)성지알팩스	수신기 음향스위치 등 연동스위치 정지상태로 관리
인그리디언코리아	수신기 4번 회로 신호 불량
(주)명일농산	수신기 2번 회로 신호 불량
에스지티산업(주)	수신기 2번 회로 신호 불량
영원타운	수신기 5,8번 회로 비화재보 상태