

화재예방 자가진단표

○ 건축물의 상호(명칭) :

○ 점 검 일 : 2023. . .

점검분야	점검항목	점검결과(✓)		조치결과	
		양호	불량		
소방시설 등	소화설비	<input type="checkbox"/> 소화기는 적정하게 배치되어 있는가? (잘보이는 곳에 위치, 보행거리, 정상압력 등)			
		<input type="checkbox"/> 소화전함에 호스, 관창은 적절하게 있는가? (관창 체결 및 아코디언식 적재)			
		<input type="checkbox"/> 스프링클러헤드가 설치되지 않은 장소나 살수장애가 있는가?			
	경보설비	<input type="checkbox"/> 수신기 각종 설비는 자동으로 연동되고 있는가?			
		<input type="checkbox"/> 구획된 실마다 감지기는 설치되어 있는가?			
		<input type="checkbox"/> 발신기, 경종, 표시등의 변형·손상이 있는가?			
	피난구조설비	<input type="checkbox"/> 유도등과 비상조명등은 정상적으로 점등되는가?			
		<input type="checkbox"/> 피난기구가 변형, 노후되어 있는가?			
	소화활동설비	<input type="checkbox"/> 연결송수관의 송수구역일람표가 잘 부착되어 있는가?			
		<input type="checkbox"/> 무선통신보조설비 단자함이 파손, 변형이 있는가?			
	방화시설	<input type="checkbox"/> 방화문은 항상 닫혀있는가?			
		<input type="checkbox"/> 비상구의 폐쇄·훼손행위, 물건적치가 있는가?			
	전기시설	<input type="checkbox"/> 누전차단기 설치 및 동작이상 여부?			
		<input type="checkbox"/> 문어발식 콘센트 사용 및 냉방기(실외기) 과열 여부?			
<input type="checkbox"/> 배전반과 분전반은 청결 정돈되어 있는가?					
<input type="checkbox"/> 자체 전기안전점검 결과 불량사항은 조치되었는가?					
가스시설	<input type="checkbox"/> 가스누설 경보 차단장치는 작동하는가?				
	<input type="checkbox"/> 중간밸브는 사용후 차단하는가?				
	<input type="checkbox"/> 가스용기는 안전한 장소에 보관되어 있는가?				
기타사항	<input type="checkbox"/> 근무자(거주자)에 대한 소방훈련 실시여부				
	<input type="checkbox"/> 관계자 등 소방안전교육 실시여부				