

비화재보 점검대상 화재안전조사계획 사전 공개

남양주소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2023. 12. 21.

남 양 주 소 방 서 장



- 조사기간 : 2023. 12월중
- 조사대상 : 총 2개소(세부내역 별첨)
- 조사인원 : 화재안전조사반
- 조사사유 : 자동화재속보설비 비화재보 화재안전조사
- 조사방법 : ☐ 종합조사, ☒ 부분조사
- 주요 조사내용
 - 오작동 감지기 및 선로, 감지기 내부 먼지 등 원인확인
 - 자동화재탐지설비의 화재안전기준에 의한 적응성 있는 감지기 설치 여부
 - 자동화재속보설비 오작동 원인 확인 및 노후 감지기 교체 권고 등

- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재안전조사 결과는 남양주소방서 홈페이지(<https://119.gg.go.kr>)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
 - 문의전화 : 남양주소방서 소방안전특별점검단 ☎ 031-590-0371~6

화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	다산 아이비플레이스	다산동 6028	
2	다산 진건데시앙	다산동 6026	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]