

## 화재안전조사계획 사전 공개

오산소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 10. 14.

오산소방서장



- 조사일자 : 2024. 10. 14.(월) ~ 10. 31.(목)  
\*방문일정 (유선)협의 후 방문
- 조사대상 : 씨엘타워 등 3개소
- 조사인원 : 오산소방서 화재예방과 화재안전조사팀 1개조 2인
- 조사사유 : 2024년 10월 비화재보 발생대상 화재안전조사
- 조사방법 :  종합조사,  부분조사
- 주요 조사내용
  - 경보설비(자동화재탐지설비 및 속보설비) 유지관리 등 적정성
  - 오동작 감지기 내부 먼지유무 및 설치장소 적응성 여부 확인 등

- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재안전조사 결과는 오산소방서 홈페이지(<https://119.gg.go.kr/osan>)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
- 문의전화 : 오산소방서 화재예방과 화재안전조사팀 ☎ 031-8059-7343~5

## 화재안전조사 대상

연 번	대 상	위 치	비 고
1	씨엘타워	오산시 세교동 600-4	
2	아로마티카 신공장	오산시 가장동 393-1	
3	한빛프라자	오산시 원동 495	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]