

화재안전조사 결과 공개

포천소방서의 화재안전조사 결과를 아래와 같이 공개합니다.

2024. 8. 21.

포천소방서장

-
- 조사기간 : 2024. 8. 14. ~ 8. 16.
 - 조사대상 : 총 6개(세부내역 별첨)
 - 조사인원 : 포천소방서 화재안전조사팀
 - 조사사유 : 자동화재속보설비 비화재보 반복대상
 - 조사방법 : 종합조사, 부분조사
 - 주요 조사내용
 - 경보설비 유지관리 등 적정성
 - 오동작 감지기 내부먼지 등 원인 분석
 - 화재안전기준에 의한 주위 환경에 적응성 있는 감지기 설치 여부 등

화재안전조사 결과 세부내역

연번	대상	위치	유지·관리 상태		비고
			소방시설	피난·방화시설	
1	현대이아이	포천시 가산면 정금로 508	양호	양호	
2	포천육가공사업소	포천시 신북면 중앙로 369	양호	양호	
3	운보원	포천시 내촌면 부마로282번길 99	양호	양호	
4	무지개요양원	포천시 신북면 삼성당4길 24-97	양호	양호	
5	새맘요양병원	포천시 내촌면 금강로 2536번길 1112-12	양호	양호	
6	한내가족치료요양병원	포천시 신북면 청신로 2139	양호	양호	

※ 「화재의 예방 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제16조제1항에 따라서 소방관서 실정 등을 고려하여 위의 공개내용을 축소하거나 확대할 수 있음