

화재안전조사 계획 사전 공개

포천소방서의 화재안전조사 계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 11. 5.

포천소방서장 

- 조사기간 : 2024. 11. 18. ~ 11. 22. 중
- 조사대상 : 총 1곳(세부내역 별첨)
- 조사인원 : 포천소방서 화재안전조사팀
- 조사사유 : 자동화재속보설비 비화재보 3개월 내 3회이상 발생
- 조사방법 : 종합조사, 부분조사
- 주요 조사내용
 1. 경보설비(자동화재탐지설비 및 자속설비) 유지관리 등 적정성
 2. 오동작 감지기 내부 먼지 등 원인 분석
 3. 화재안전기준에 의한 주위 환경에 적응성 있는 감지기 설치 여부 등
 4. 그 밖에 소방대상물에 화재의 발생 위험이 있는지 등을 확인하기 위해 소방관서장이 화재안전조사가 필요하다고 인정하는 사항

- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
 - ▷ 위의 화재안전조사 결과는 포천소방서 홈페이지(119@gg.go.kr/pocheon)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사 결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
- 문의전화 : 포천소방서 화재예방과 ☎ 031-538-5342

화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	휴먼텍스	포천시 신북면 신평리 676-8	

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]