

## 화재안전조사계획 사전 공개

수원소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2023.12.08.

수원소방서장



- 조사기간 : 2023.12.15(금) ~ 2023.12.29(금)
- 조사대상 : 서문경로당
- 조사인원 : 화재안전조사관 1개조 2명
- 조사사유 : 숙박설비 비화재보 반복대상 화재안전조사
- 조사방법 :  종합조사,  부분조사
- 주요 조사내용
  - 경보설비(자동화재탐지설비 및 자속설비) 유지관리 등 적정성
  - 화재안전기준에 따른 적응성 있는 감지기 설치 여부 확인
  - 오동작 감지기 및 선로(전류전압계 테스트) 원인 확인
  - 자탐 구성요소 및 자동화재속보설비 집중확인 등 부분조사 실시

- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재안전조사 결과는 수원소방서 홈페이지(119.gg.go.kr/suwon)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
  - 문의전화 : 수원소방서 소방안전특별점검단 ☎ 031-8012-9364

## 화재안전조사 대상

연번	대상	위치	비고
1	서문경로당	수원시 영통구 영화동 422-26	
-	이 하	빈 칸	-