

소방시설 자체점검 제도 주요변경사항 알림



『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(이하, 소방시설법이라 한다)』이 2022년 12월 1일부로 개정 시행됨에 따라 다음과 같이 소방시설 자체점검 제도 주요사항을 안내하오니 불이익이 없도록 소방 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

▶ 소방시설 자체점검 주요 개정사항 (시행 2022. 12. 01)

자체점검 종류 및 시기

소방시설법 제22조

1. 최초점검 (★신 설)

- 대 상 : 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 대수선 등으로 소방시설이 신설된 특정대상물
- 시 기 : 사용승인 또는 완공검사증명서를 받은 날로부터 **60일 이내까지 실시**
- 점검자격 : 소방시설관리사, 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 또는 소방기술사

2. 작동점검

- 대 상 : 소방안전관리자 선임 대상 이상
- 시 기 : 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시 / 종합점검대상(관계인 점검불가)은 종합점검을 받은 날로부터 6개월이 되는 달에 실시
- 점검자격 : **관계인(간이스프링클러, 자탐설비 설치된 작동점검대상만 해당)**, 소방시설관리사

3. 종합점검

- 대 상
 - ▶ 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물
 - ▶ 물분무등소화설비(호스릴방식 제외)가 설치된 연면적 5천㎡이상 특정소방대상물
 - ▶ 다중이용업소(유흥,단란주점,영화관,비디오감상실,노래방,산후조리원,고시원,안마시설)2천㎡이상인 것
 - ▶ 공공기관중 연면적 1천㎡이상으로 옥내소화전 또는 자동화재탐지설비가 설치된 것
- 시 기 : 사용승인일이 속하는 달의 말일까지 실시 (단, 공공기관 학교의 경우 해당 건축물의 사용 승인일이 1월~6월 사이에 있는 경우 6월30일까지 실시 가능)
- 점검자격 : 소방시설관리사, 소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 또는 소방기술사

자체점검 면제 또는 연기신청, 이행계획 완료의 연기신청

소방시설법 시행령 제35조
시행규칙 제22조, 제24조

- 『재난 및 안전관리 기본법』 제3조 제1호에 해당하는 재난이 발생하여 이행이 어려운 경우
- 경매 등의 사유로 소유권이 변동 중이거나 변동되어서 이행이 어려운 경우
- 관계인이 질병, 사고, 장기출장으로 이행이 어려운 경우
- 그 밖에 사업에 부도 또는 도산 등 중대한 위기가 발생하여 이행계획을 완료하기 곤란한 경우

▶ 소방시설 자체점검 면제 또는 연기 신청기한

↳ 소방시설 자체점검의 실시 만료일 3일 전까지 관련서류 제출

▶ 소방시설 자체점검 이행계획의 연기 신청기한

↳ 소방시설 자체점검의 이행계획의 만료일 3일 전까지 관련서류 제출

자체점검 결과 보고기간


소방시설법 제22조

- 관리업자 또는 소방안전관리자로 선임된 시설관리사 및 소방기술사가 자체점검을 실시한 경우
 - ▶ 점검 종료일로부터 **10일 이내** 자체점검 실시결과보고서를 관계인에게 제출
- 관계인이 자체점검 실시결과보고서를 제출받거나 스스로 자체점검을 실시한 경우
 - ▶ 점검종료일로부터 **15일 이내** 자체점검 실시결과보고서와 자체점검결과 이행계획서를 소방서에 보고
- 관계인이 자체점검 결과 이행을 완료한 경우
 - ▶ 완료한 날로부터 **10일 이내** 소방시설등의 자체점검결과 이행완료 보고서를 소방서에 제출 (소방공사계약서, 조치사진 첨부)

자체점검 결과 게시

소방시설법 제24조

- 관계인이 자체점검 보고를 마친 날로부터 10일 이내 자체점검 기록표 *를 작성, 출입자가 볼 수 있는 장소에 **30일 이상** 게시
 - ▶ 소방시설법 시행규칙 [별표5] ‘소방시설등 자체점검기록표 참조’



자체점검 이행 기간

소방시설법 제23조

- **중대위반사항*** - 관리업자들은 즉시 관계인에 알리고 관계인은 지체없이 필요한 조치를 해야함
 - 【 중대 위반사항 】
 - ▶ 소화펌프, 동력·감시제어반 또는 전원의 고장으로 작동되지 않는 경우
 - ▶ 수신기의 고장으로 경보음이 자동으로 울리지 않거나 수신기와 연동된 소방시설이 작동 불가한 경우
 - ▶ 소화배관 등이 폐쇄·차단되어 소화수 또는 소화약제가 자동 방출되지 않는 경우
 - ▶ 방화문 또는 자동방화셔터가 훼손되거나 철거되어 본래의 기능을 못하는 경우
- 소방시설 등을 구성하는 기계·기구를 교체하거나 정비하는 경우 : 보고일로부터 **10일 이내**
- 소방시설 등을 전부 또는 일부를 철거하고 새로 설치하는 경우 : 보고일로부터 **20일 이내**

벌 칙 규 정

소방시설법 제59조

- 자체점검 미실시 : 1년이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- 중대위반사항을 조치하지 않은 관계인 또는 관계인에게 중대위반사항을 알리지 않은 관리업자 : 300만원 이하의 벌금
- 자체점검 미제출/거짓보고 : 300만원 이하의 과태료
(10일미만 : 50만원, 1개월미만 : 100만원, 1개월이상/미보고 : 200만원, 거짓보고 : 300만원)
- 자체점검 이행계획을 기간 내 미완료/미제출/거짓보고 : 300만원 이하의 과태료
(10일미만 : 50만원, 1개월미만 : 100만원, 1개월이상/미보고 : 200만원, 거짓보고 : 300만원)
- 점검기록표를 기록하지 아니하거나 건물 출입자가 쉽게 볼 수 있도록 게시하지 아니한 관계인 : 300만원 이하의 과태료
(1차 위반 : 100만원, 2차 위반 : 200만원, 3차 위반 : 300만원)
- 관계인에게 점검결과를 제출하지 않은 관리업자 등 : 300만원 과태료

수원남부소방서장