

화재안전조사계획 사전 공개

의왕소방서의 화재안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2024. 7. 4.

의 왕 소 방 서 장



- 조사기간 : 2024. 7월중
 - 조사대상 : 총 1개(의왕 시니어클럽)
 - 조사인원 : 의왕소방서 화재안전조사팀
 - 조사사유 : 자동화재속보설비 비화재보 화재안전조사
 - 조사방법 : 종합조사, 부분조사
 - 조사내용
 - 오작동 감지기 및 선로, 감지기 내부 먼지 등 원인확인
 - 자동화재탐지설비의 화재안전기준에 의한 적응성 있는 감지기 설치 여부
 - 자동화재탐지설비의 오작동 원인 확인 및 노후 감지기 교체 권고 등
 - 협조사항
 - 자체점검 서류, 소방계획서, 소방훈련·교육 기록부 각 2년치 자료 준비 등
- ▷ 화재안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재안전조사 결과는 의왕소방서 홈페이지(<https://119.gg.go.kr/uiwang/>)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
- 문의전화 : 의왕소방서 화재예방과 ☎ 031-596-0340~5

