


화재안전조사계획 사전 공개

의왕소방서의 화재 안전조사계획을 아래와 같이 공개합니다.

2025. 1. .

의 왕 소 방 서



- 조사일시 : 2025. 1월 중
- 조사대상 : 총 1개(와이즈요양병원)
- 조사인원 : 화재 안전조사팀
- 조사사유 : 자동화재속보설비 비화재보 화재 안전조사
- 조사방법 : 부분조사
- 조사내용
 - 오작동 감지기 및 선로, 감지기 내부 먼지 등 원인확인
 - 자동화재탐지설비의 화재 안전기준에 의한 적응성 있는 감지기 설치 여부
 - 자동화재탐지설비의 오작동 원인확인 및 노후 감지기 교체 권고 등
- 협조사항
 - 자체점검 서류, 소방계획서, 소방훈련·교육 기록부 각 2년치 자료 준비 등
 - 자속설비 비화재보 발생 원인 파악을 위한 오작동 감지기 보관 및 확인 등

- ▷ 화재 안전조사는 소방관서의 사정에 따라서 변경 시행될 수 있음
- ▷ 위의 화재 안전조사 결과는 의왕소방서 홈페이지(<https://119.gg.go.kr/uiwang/>)에 30일 이상 공개될 수 있으며, 조사결과 공개에 이의가 있는 관계인은 조사결과를 통보받은 날부터 10일 이내에 이의신청을 할 수 있습니다.
 - 문의전화 : 의왕소방서 화재예방과 ☎ 031-596-0341~5

