2014년도 평택소방서 종합감사 결과

Ⅰ 감사개요

○ 감사기간 : 2014.3.24.~ 3.28.(5일간)

○ 감사분야 : 2012년 3월 이후 소방행정 전반에 관한 사항

○ 감사결과 : 행정상 9건 (시정 5, 주의 4)

신분상 5건 / 11명 (훈계 3, 주의 8)

재정상 1건(233천원 / 회수)

구 분	합 계		인사·행정		예산·회계		민원·예방		현장·안전	
	건	인원 금액	건	인원 금액	건	인원 금액	건	인원 금액	건	인원 금액
행정상(건)	9	-	2	-	2	-	2	-	3	-
재정상(건/천원)	1	233천원	-	-	-	-	-	-	1	233천원
신분상(건/명)	5	11	1	2	1	4	1	2	2	3

Ⅱ 주요 지적사항

□ 가점평정 부 적정

○ 2011년 12월 31일까지 시행되는「소방공무원승진임용규정시행규칙(2009.5.11.)」의 규정에 따르면 소형선박조종사 자격증은 지방소방장 이하 계급에 해당하는 자격증으로서 지방소방장 이하의 계급에 해당하는 자가 취득할 경우 0.5점으로 가점하여야 하나, 2013년 하반기 근무성적 평정 시 소속직원이 2011년 12월 13일 자로 취득한 소형선박조종사 자격증에 대하여 0.2점으로 가점

□ 사무용전산소모품 구매금액 비교 검토 소홀

○ “사무용전산소모품 구매”와 관련하여 2년간 56건(9,316천원)의 계약을 동일업체인 ‘00000’와 1인 견적으로 수의계약을 체결하면서 견적가격을 거래실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 감정가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토하지 아니하고 수의계약 체결(감사일 현재 가격비교검토 결과 약 1,067천원의 예산 과다 지급)

※ 근거 :「지방자치단체 수의계약요령」(행정안전부 예규 제331호)

□ 위험물제조소 등 안전관리자 선임 부 적정

○ 옥외탱크저장소에는 제4류 위험물 중 1석유류를 지정수량의 5배 이상 저장할 경우 위험물기능사 이상의 자격자로 선임하여야 하나, 평택시 00동 소재 “00000000”은 제4류 위험물 중 제1석유류를 지정수량의 20배 저장하는 옥외탱크 저장소로서 위험물기능사 이상의 자격자를 안전관리자로 선임하여야 하는데도 교육수료자로 선임

□ 소방용수시설(급수탑) 제수변 설치 부적과 점검 및 관리 소홀

○ 00 119안전센터에서 관리하는 급수탑 제00호 제수변은 급수탑 1.5m정도 앞 도로에 위치하여 소방차량이 급수하고자 송수구에 부서하게 되면 제수변을 조작할 수 없는 위치에 설치되어 있음에도 매월 점검 시 양호한 것으로 조사부 기재(불량이나 이설요구 없었음)

수범 1 현장대응 매뉴얼 핸드북(hand-book) 119 연찬

☐ 추진배경 및 목적

○ 각종 재난현장 대응방안 및 안전사고에 대한 대응방안 강구

- 핸드북을 통한 상시학습 체계 구축으로 현장대응 매뉴얼 생활화
- 표준작전절차·화재대응 매뉴얼 숙지를 통해 현장에 강한 소방관 양성

☐ 추진내용

○ 현장대응 핸드북 활용을 통한 상시 학습시스템 구축

- 유형별 화재재응매뉴얼, 표준작전절차(SOP), 소방활동 안전수칙

○ 표준작전절차(SOP) · 화재대응 매뉴얼 119학습 시스템 연찬



현장대응 핸드북



핸드북 활용 연찬



홈페이지
(http://www.pt119.or.kr)

[119 학습 시스템이란?]

- 1일 근무시간 내 1개 이상 표준작전절차 · 화재대응 매뉴얼 연찬
- 1명 매뉴얼 낭독 및 타 대원 경청 ☞ **낭독은 순번제**
- 9분 내외로 집중 연찬하여 교육의 효율성 극대화 ☞ **최소시간 최대효과**

☐ 성과 및 기대효과

○ 다양한 재난 발생 시 상황에 적합한 위기 대처능력 제고

○ 유형별 상황에 적합한 현장대응으로 안전사고 제로화 실현

수범 2 현장안전관리 물품 활용 안전사고 방지

☐ 추진배경 및 목적

○ 재난현장(고속도로 구조구급 현장 등) 2차사고 위험 상존

○ 무분별한 민간인 재난현장 출입으로 원활한 소방활동 곤란

☐ 추진내용

○ 소방활동 알림 입간판(통제선) 활용 민원인 통제 및 2차사고 방지

- 크기 : 가로 60cm × 세로 100cm / 재원 : 플라스틱 입간판

○ 각 출동대별 약식 상황판 활용 태그제(인식표) 시행

- 크기 : 가로 50cm × 세로 60cm / 재원 : 자석식 시트지



화재현장 입간판



구급현장 입간판



약식 상황판

☐ 성과 및 기대효과

○ 재난현장 민간인 통제로 위험요소 사전제거 및 현장대응력 제고

○ 모든 출동대 현장 선착 시 안전 Tag system 운영가능

○ 소방활동 안전거리 확보를 통한 2차 사고 방지