

2014년도 안양소방서 종합감사 결과

I 감사개요

- 감사기간 : 2014. 4. 21, 2014. 9. 1 ~ 9. 4.(5일간)
- 감사분야 : 2012년 3월 이후 소방행정 전반에 관한 사항
- 감사결과

감사결과 (건, 명, 천원)				처분계획							
				행정상		신분상			재정상		
총계	행정상	신분상	재정상	시정	주의	징계	훈계	주의	변상	과태료	세입
13	13	25 (10건)	4,527 (3건)	6	7	-	13	12	-	2,500 (2건)	2,027 (12건)

II 주요 지적사항

□ 징계업무 처리 소홀

- 징계심의 대상자에게 출석을 요구하는 경우에는 징계위원회 **심의 개최일 3일 전까지** 징계 심의 대상자에게 도달되도록 하여야 함에도, '14. 6.26.(목) 16:00에 징계위원회를 개최하면서 **1일 전인 '14. 6.25.(수) 15:40에 출석요구서** 통지.
- 음주운전 행위는 **적발 횟수에 따라 징계요구 양정 등이 변경될 수 있는** 중요한 사안으로, **적발 횟수는 '11.12.21. 이후부터 적용하고 '09. 4.22. 이후 전력은 반드시** **참작**하여야 함에도 **별다른 확인 없이 '13년 하반기 제출한 운전경력 증명만 첨부**하여 징계의결을 요구.
 * [관련규정] 소방공무원 징계령 제4조, 제9조, 소방공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제9조 별표 1의2

□ 당직근무 중 부정 초과근무 실시

- 지방공무원보수업무 등 처리지침(초과근무수당 지급방법)에 따라 당직명령에 의한 당직근무자(재택근무자 포함)는 초과근무수당 지급제의 대상자로 되어 있으나, **내근 ◎◎팀장이 총 3회에 걸쳐 당직근무일 초과근무를 체크**하는 등 부정 초과근무 실시.
 * [관련규정] 지방공무원 보수업무 등 처리지침 제5장

□ 위험물제조소 등 완공검사 소홀

- 위험물제조소 등의 완공검사 시 제조소 등 위치·구조 및 설비의 기술기준에 적합하다고 인정하는 때 완공검사필증을 교부하도록 되어 있으나, ○○주유소 포함 2개소에 대하여 **방화담이 도면과 상이(2m 높이 미달) 한데도 완공검사 필증을 교부.**
 * [관련규정] 위험물안전관리법 시행령 제10조

□ 호흡보호 장비 안전관리 소홀

- 호흡보호 장비는 사용자의 건강 위해요인 예방 및 그 기능을 유지하기 위하여 정기적 점검, 소모품 교환 및 기록·관리를 철저히 하여야 함에도, **'공기 충전기 사용내역 관리카드 기록누락(사진 ①), '연결부 O링 마모와 청결불량 상태 방치(사진 ②), '공기호흡기 용기에 충전일자 미기재(사진 ③)** 하는 등 호흡보호 장비 관리에 소홀.
 * [관련규정] 호흡 보호장비 안전관리에 관한 기준 제7조, 제11조, 제13조(참 고시 제2013-8호)



① 공기충전기 본체 ② O링 마모 및 청결불량 ③ 충전일자 미기재

수범 1 (부부 소방공무원) 『화합의장』 마련을 위한 토론회

□ 추진배경

- 여성 소방공무원의 역할과 책임의 증대에 따른 인식필요
- 일·가정 양립에 따른 문제공유 및 대안제시 필요
- ☞ 여성대원 현황 경기도 정원 6,374명중 577명(9.1%) [2013.12.02.현재]

□ 추진사항

- 時, 所 : '14. 4. 1.(화) 16:30~ 안양소방서 대회의실
- 참여인원 : 부부 소방공무원 44명
- 운영내용

시 간	내 용	비 고
16:30~16:50 (20분)	- 소방재난본부 소방행정과장[시책설명 및 격려] 부부소방공무원의 인사방침, 여성의 사회활동 필요성	
16:50~17:15 (25분)	- 서장님 특별강연 소방조직의 전문인력으로서 여성대원의 역할과 책임	
17:15~18:15 (30분)	- 외부 강사특강 주제 : "건강한 가정 활기찬 직장"	
18:20~19:30	만찬	

(행사사진)

