

2017년도 평택소방서 종합감사 결과

I 감사개요

- 감사기간 : 2017. 3. 10.~ 3. 17.(6일간)
- 감사분야 : 2014년 2월 이후 소방행정 전반에 관한 사항
- 감사결과

감사결과			처분계획						
			행정상(건)		신분상(명)			재정상(천원)	
행정상	신분상	재정상	시정	주의	징계	경고	주의	회수	과태료
15건	12건(33명)	2건(2,000천원)	7	8	-	9	24	-	2,000

II 주요 지적사항

○ (인사·행정) 교육훈련성적(전문교육) 평정 부적정

- 당해계급에서 수료한 사이버교육과정(집합교육과 혼합된 사이버교육과정 제외)의 전문교육 점수는 과정당 0.25점으로 평정하되, 평정점은 0.5점을 초과할 수 없도록 규정하고 있는데(*2016.06.30. 개정시행 / 이전에는 과정당 0.5점, 최대 1.0점을 초과할 수 없음)
- 지방소방☆ ♀♀♂♂이 2014.11.01.부터 2014.11.30.까지 사이버를 통한 "특수사고대응2" 전문교육 과정을 이수하여 2015년 상반기와 하반기 교육훈련성적 평정시 전문교육 점수로 각각 0.5점의 점수를 부여 하여야 하나 이를 누락
- 지방소방☆ ♀♀♂♂는 2016년 하반기 교육훈련성적 평정 시 "보건안전기본" 과정 등 3개 교육과정을 수료하여 평정점 3.0점 만점에 2.49점을 부여하였으나, 2016. 10월 사이버 청렴교육과 성희롱 예방 사이버교육 2개 과정을 추가로 이수하여 0.25점의 전문교육 점수(*사이버교육은 최대 0.5점)를 반영하여 전문교육 점수 3.0점 만점에 2.74점으로 평정하여야 하나 0.25점이 미반영된 2.49점으로 평정

❖【관련규정】 소방공무원 승진임용 규정 시행규칙 제15조(교육훈련성적평정의 기준)
소방공무원 교육훈련성적 평정규정 제11조(전문교육 평정)

○ (예산·회계) 물품수급관리 미반영 정수물품(노트북 컴퓨터) 임의 구입

- 노트북 컴퓨터 등의 정수관리 대상물품 58종은 "정수책임내역서"를 총괄물품관리관(道 회계과장)에게 제출 및 정수승인을 받은 후에 구입하도록 규정되어 있음에도,
- 통제단 시스템 구축과 관련하여 노트북 컴퓨터 3대에 대하여 정수승인을 득하지 않고 2015년 12월에 임의로 구입하여 비치.

❖【관련규정】 공유재산 및 물품관리법 제57조(물품의 수급관리계획)
같은 법 시행령 제57조(물품 수급관리계획)

○ (재난대응·안전) 소방용수시설 고장 수리지연

- 「소방기본법 시행규칙」 제7조(소방용수시설 및 지리조사)에 의하면 소방서장은 법 제10조 규정에 따라 설치된 소방용수시설에 대한 조사를 월 1회 이상 실시하여야 한다고 규정하고 있으며, 「2014년도 소방용수시설 등 관리·운영계획」에 의하면 고장난 소방용수시설에 대하여 대체 소방용수를 지정하고 즉시 수리 조치하도록 하였으나,
- 2014.03.01.~ 2017.1.31.까지 40개소의 소방용수시설 고장발생에 따른 수리요청 공문을 접수하고는 짧게는 61일에서 길게는 560일까지 현장대응단 소방용수시설 담당자는 고장난 소방용수시설에 대하여 즉시 조치하지 않고 처리를 지연하는 등 업무를 소홀히 함.

❖【관련규정】 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

○ (예방·민원) 안전시설등 완비증명서 발급 부적정

- 다중이용업주는 안전시설등을 기준에 따라 설치·유지하여야 하며, 자동화재탐지설비가 설치되는 경우에는 영업장마다 수신기를 별도로 설치하여야 함에도,
- A단란주점은 법령개정 前 설치된 복도의 수신기를 인정하여 안전시설등 완비증명서를 발급
※ 2014년 다중이용업소법 적용

❖【관련규정】 다중이용업소 안전관리에 관한 특별법 제9조(다중이용업소의 안전관리기준 등)

수범사례 1 다발 화재 대상 특별안전대책 전개

□ 대 상

상호명	건축물 구조	화재발생 건수	주원인	비고
☞00목재	양식철골조 2층 외 6개동 연면적 12,408.m ²	12건 (5년간)	기계과열, 분진폭발 등	

□ 문제점

- 목재 가공 공정 중 발생하는 톱밥, 목피, 분진 등이 쌓여 발화 위험성 상존
- 장시간 기계설비 가동으로 고열이 발생하여 화재발생 우려 높음

□ 주요 추진사항

- 화재취약요인 현장실태확인(TF팀 5명), 화재예방 추진계획서 제출
- 프레스, 성형기 집중 화재발생장소 스프링클러설비, 방수포 등 소방안전시설 신규 설치, 화재 감시시스템 구축(CCTV 보강)
- 소방안전관리자 직급 상향 조치(대리→부장), 자위소방대 합동소방 훈련 및 현장안전컨설팅(2회) 실시 등 안전관리 시스템 총체적 개선

□ 기대효과

- 다발 화재대상의 근원적 문제를 도출하고 맞춤형 안전컨설팅을 통해 적응성 높은 소방시설 설치와 관계자 소방안전의식 향상에 기여
- 2016. 8월부터 "00목재" 특별안전대책을 전개하여 현재까지 단 한건의 화재도 발생하지 않아 **2016년 화재예방대책의 가장 큰 성과**라 평가함

수범사례 2 화재예방 픽토그램 개발·보급

추진배경

- ◆ 생활 속의 작은 아이디어로 사람들의 행동변화를 이끌어 말로만 화재 예방이 아닌 행동으로 실천하는 넛지효과를 활용한 캐릭터 개발·보급
- 1) **넛지효과(nudge effect)** : 강요에 의하지 않고 유연하게 행동함으로써 선택을 유도하는 방법

□ 현 실태

- 국민 누구나 쉽고 흥미 있게 화재예방을 체험할 수 있는 방안 부족
- 화재는 언제 어디서나 발생할 수 있는 일상생활 속 경각심 고취 필요

□ 추진사항

- 품명 : 화재예방 픽토그램(감열잉크, 강력접착제)
- 수량 : 2,000매(가로 40mm×세로 50mm), 예산 : 3,300천원(사무관리비)

□ 추진사항

- 스티커 부착 완료대상(1,500매) : 男화장실 소변기
 - 역사, 백화점, 영화관 등 50여 기관·업체
- 대외 홍보활동
 - SNS, 신문사 언론보도
 - 소방안전교육, 캠페인, 이벤트 등 홍보물품 배부



□ 기대효과

- 발상의 전환을 통해 불조심을 생활화하고 시민 안전문화 체험 실천
- 창의적인 아이টে으로 온라인 쇼핑몰 판매확대에 기여

수범사례 3 생명지킴이 119수호천사 운영

□ 추진개요

- 전문능력향상 및 사회여건 변화에 맞는 의용소방대원 활동영역 확대
- 찾아가는 심폐소생술 교육을 통해 CPR문화 확산

□ 세부운영계획

- 생명지킴이 119수호천사 운영
 - ◇ 설치장소 : 평택역사(평택시 평택로 51)
 - ◇ 운영기간 : 2016. 4. 26 ~ 2016. 12. 31 / 2017년 지속 추진
 - ◇ 운영형태 : 방문교육
 - ◇ 운영내용
 - 심폐소생술 및 자동제세동기 교육
 - 소소심 홍보
 - 주택용 소방시설 설치 촉진 홍보
 - 소방차 길터주기 홍보물 배부
 - ◇ 심폐소생술 강사 자격자 지정·운영 : 1일 4명
 - 평택 관내 여성의용소방대 분산 배치

□ 기대효과

- 유동인구가 많은 평택역사에서 교육 실시로 많은 인원 참여 가능
- 심폐소생술 문화 보급을 통한 신속한 응급처치로 환자 소생률 향상
- 심정지 환자 발생시 신속하고 침착한 대응 가능