

(파주) 2019년도 컨설팅 종합감사 결과

■ 감사 개요

- 감사기간 : 본 감사 7일 (3. 21. ~ 3. 29.) / 사전조사 2일(3. 19 ~ 3. 20.)
- 감사자 : 소방감사팀장 등 5명
- 감사범위 : '16. 3월 ~ '19. 2월까지 처리한 소방행정 전반 및 소방장비조작 등

■ 감사결과 및 처분 계획

- 감사결과 : 행정상 14건 / 신분상 12건 32명 / 재정상(회수) 63천원
- 처분계획

컨설팅 종합 감사 결과			처분계획						
			행정상(건)			신분상(명)		재정상(천원)	
행정상	신분상	재정상(천원)	시정	주의	권고	경고	주의	회수	과태료
14건	12건 (32명)	63	7	6	1	11	21	63	-

분야별	No	제 목	행정상	신분상(명)	재정상(천원)
예방민원	1	소방특별조사 결과에 따른 업무처리 소홀	주의	주의 2	-
	2	위험물안전관리자 부적격자 선임	시정	주의 1	-
	3	다중이용업소 관계자 소방안전교육(수시교육) 미이수	시정	주의 6	-
	4	소방시설 과다 적용	권고	해당없음	-
재난대응 안전	5	소방용수시설 고장 지연 수리	주의	경고 2	-
	6	불법 주·정차 단속공무원 미지정 등	시정	경고 1	-
	7	화재조사 장비 관리기록 업무 소홀	시정	경고 5, 주의 6	-
	8	심장충격기(자동제세동기) 일일점검 미실시	주의	주의 4	-
	9	의용소방대별 체크카드 미발급	시정	주의 1	-
인사행정	10	교육훈련성적(전문교육) 평정 부적정	시정	경고 1	-
	11	의무소방원 복무(외출) 관리 소홀	주의	주의 1	-
	12	화재조사관 자격 취득 소홀	주의	해당없음	-
예산회계	13	광탄안전센터 소독실 공사 업무처리 부적정	주의	경고 1	-
	14	당직수당과 초과근무수당 중복 수령	시정	경고 1	63

수 범 사 례

1 마장호수 수난전문 의용소방대 운영계획

- ❖ 탐방객 증가와 수상 레저기구 운영에 따른 안전사고 발생 위험성, 소방관서와 원거리 등 지리적 특성을 고려한 수난전문 의용소방대 운영으로 예방 및 대응활동 효율성 증대

추진배경


- 탐방객 증가, 수상레저기구 운영에 따른 총괄 안전요원 부재
- 안전사고 발생시 소방관서와 원거리 위치한 지리적 한계 극복

마장호수 일반현황

- 위 치 : 경기도 파주시 광탄면 기산리 산150-15 일원
- 면 적 : 198,000㎡(60,000평, 최고수심 25m, 최저수심 2m)
- 탐 방 객 : 흔들다리 개통(2018.03.29.) 후 탐방객(3,002,315명) 폭발적 증가(2019.02.26.기준)
- 시 설 물 : 전망대, 관리사무소/카페, 흔들다리(220m) 수변데크, 캠핑장, 카누/카약

추진계획

- 운영기간 : 매년 3월 ~ 11월 (물놀이 가능기간) - 현재 발대 전
- 근무방법 : 일일 2 ~ 5명 주간 상시근무(소방공무원, 의용소방대원)
- 동원장비 : 동력보트 및 수난구조장비 (잠수세트, 구명부환 등)



기대효과

- 마장호수 수난사고 예방 및 대응역량 강화 (인명피해 zero화)
- 비긴급성 환자 현장 응급처치로 구급대원 잦은 출동방지