

(양평) 2019년도 컨설팅 종합감사 결과

■ 감사 개요

- 감사기간 : 본 감사 6일 (4. 10.~4. 17.) / 사전조사 2일(4. 8 ~ 4. 9.)
- 감사자 : 소방감사팀장 등 5명
- 감사범위 : '16. 6월 ~ '19. 2월까지 처리한 소방행정 전반 및 소방장비조작 등

■ 감사결과 및 처분 계획

- 감사결과 : 행정상 14건 / 신분상 11건 35명 / 재정상(회수/과태료) 807천원
- 처분계획

컨설팅 종합 감사 결과			처분 계획					
			행정상 (건)		신분상 (명)		재정상 (천원)	
행정상	신분상	재정상(천원)	시정	주의	경고	주의	회수	과태료
14건	11건 (35명)	807	7	7	10	25	707	100

분야별	No	제 목	행정상	신분상 (명)	재정상 (천원)
예방민원	1	다중이용업소 안전시설등 완비증명서 발급업무 소홀	시정	경고 1	-
	2	소방시설공사 감리자 미지정 등 소방시설공사업법 위반	시정	해당없음	100
	3	소방관련업체 지도·감독 미실시	주의	경고 1	-
	4	소방안전관리자 선임 업무 소홀	시정	경고 1, 주의 1	-
재난대응 안전	5	수난구조대 소방정 정비 및 장비검열 미실시	주의	경고 5, 주의 5	-
	6	소방활동 자료조사 업무 소홀	시정	경고 1, 주의 10	-
	7	소방용수시설 고장 지연 수리	주의	주의 2	-
	8	의용소방대원 신형 신분증명서 미발급 등 업무 소홀	시정	주의 2	-
인사행정	9	직무수행태도 평정 시 경고등 처분사항 미반영	주의	주의 1	-
	10	교육훈련성적 평정 부적정	시정	문책생략	-
	11	가점(화재진화사) 평정 부적정	주의	문책생략	-
예산회계	12	기관운영업무추진비 집행 부적정	주의	주의 2	-
	13	세입세출외현금 및 보험료 환급금 세입조치 소홀	시정	경고 1, 주의 1	707
	14	정보통신용역 계약 등 업무처리 미흡	주의	주의 1	-

수 범 사 례

1 화재안전특별조사 중 가스분야 위험요인 차단

🔍 조사개요

- 조사일자 : 2018.09.11.(화)
- 조사반원 : C-106조(소방위 이성일, 건축 임성우, 보조인력 공필규)
- 조사내용 : 화재취약시설 소방, 건축, 전기, 가스분야 점검

🔍 조사대상

- 대 상 : 황해식당
- 주 소 : 경기도 양평군 용문면 용문산로 640
- 처 종 : 근린생활시설(일반음식점)
- 규 모 : 철근콘크리트 2/0층, 399.28㎡

🔍 조치사항

- 화재안전특별조사 가스분야 점검 중 식당 내 LPG용기(50kg × 4ea) 보관실 및 주방 내에서 가스냄새와 함께 가스새는 소리가 나서 점검해 본바, 주방 내 가스배관 및 보관용기실 배관 연결부위에서 누출이 확인되어, 노후화로 인한 가스배관 정비 및 교체를 요청함.
- 관계인이 수일 내에 주방 내 화기 및 가스배관을 전면 교체하였고, 화재안전특별조사의 중요성에 공감하며, 점검에 참여한 화재안전특별조사 반원에게 거듭 감사함을 표시.



황해식당 전경사진



주방 내 화기 및 배관 교체 사진