

# 2013년도 과천시방서 종합감사 결과

## I 감사개요

- 감사기간 : 2013. 03. 11 ~ 03. 15(5일간)
- 감사범위 : 2011. 3월 ~ 2013. 3월까지 소방행정 전반 사항
- 감사결과

구 분	합 계		인사·행정		예산·회계		예방·검사		현장·지휘	
	건	인원 금액	건	인원 금액	건	인원 금액	건	인원 금액	건	인원 금액
행정상(건)	7	-	2 (현지처분1)	-	2	-	1	-	2 (현지처분1)	-
재정상(건/천원)	1	160	-	-	1	160	-	-	-	-
신분상(건/명)	4	10	1	4	2	4	-	-	1	2

## II 주요 지적사항

### □ 비위행위자 근무평정 부적정

- 근무성적의 평정은 당해 소방공무원의 근무성적·직무수행능력·직무수행태도 및 발전성 등을 평가하여야 하고, 직무수행태도 평정시에는 피평정자의 무단지참·무단결근·무단조퇴·무단이석, 징계·직위해제, 경고·주의, 대민불친절 등을 반영하여야 하나, 직무수행태도가 불량하여 훈계처분을 받은 소속직원 4명에 대하여 직무수행태도를 만점으로 평정하였으며, 같은 이유로 주의처분을 받은 직원의 성실성 및 규율준수 항목에 대한 평정점을 수(3점)로 평정

### □ 수의계약 결격사유업체와 계약 체결

- 계약담당자는 최근 6개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일이상의 지연배상금이 부과되는 등 결격사유가 있는 자와는 수의계약을 체결해서는 아니 되나, 고가사다리차 수리를

17일간 지연시켜 지연배상금을 부과 받은(수의계약 결격사유에 해당) ❖❖ 자동차와 굴절사다리차 수리를 수의계약으로 체결

### □ 위험물제조소 등 안전관리자 부적격자 선임

- 옥내탱크저장소에 제4류 위험물에서 알코올류를 저장하는 것으로서 지정수량 5배를 초과하여 저장하는 경우에는 국가기술자격을 가진 자를 안전관리자로 선임하여야 하나, 알코올류를 지정수량의 40배인 16,000리터를 저장하는 저장소임에도 위험물안전관리자교육 이수자를 선임, 신고 수리

### □ 유해화학물질 사고대비 소방안전대책 추진 미흡

- 유해화학물질 관리카드에 의거 주요대상에 대한 훈련(도상훈련 또는 현지출동훈련)을 실시하여야 하나, 유해화학물질 취급대상에 대한 훈련을 실시하지 않는 등 유해화학물질 사고에 대한 소방안전대책 추진 미흡

## 수범사례

### 화재피해 저감을 위한 기초소방시설 보급

#### 추진배경 및 목적

- 비닐하우스 등 화재취약 주거시설 및 주거현황 파악
- 화재취약 주거시설 거주민의 신속한 화재인지 및 대피방법 제시

#### 추진내용

- 2006년 **경기도 최초** 주거용 비닐하우스 기초소방시설 기증
- 2007년 과천시(예산지원) 1,695세대 기초소방시설 기증
- 2012년 신속한 인명구조를 위한 “주거인식 야광표식 부착“

구 분	계	비닐하우스	독거노인	노유자시설	소년·소녀 가장	소의계층
소 화 기	1,661	750	171	95	255	390
단독경보형감지기	2,693	1,213	336	208	191	745



소화기 전달식



주거인식 야광표식

#### 성과 및 기대효과

- 서민 맞춤형 안전복지로 시민과 함께하는 민생 소방이미지 향상
- 유관기관과의 화재피해 저감을 위한 공조체제 마련 계기