

(광명) 2021년도 컨설팅 종합감사 결과

□ 감사 개요

- 감사기간 : 본 감사 7일 (3. 15. ~ 3. 23.) / 사전조사 2일 (3. 11. ~ 3. 12.)
- 감사자 : 소방감사팀장 등 7명
- 감사범위 : 2018. 3월 ~ 2021. 1월까지 처리한 소방행정 전반

□ 감사결과 및 처분 계획

- 감사결과 : 행정상 11건 / 신분상 11건 15명 / 재정상 7,146천원
- 처분계획

컨설팅 종합감사 결과			처분계획						
			행정상 (건)		신분상 (명)			재정상 (천원)	
행정상	신분상	재정상 (천원)	시정	주의	징계요구	경고	주의	회수	과태료
11건	11건 (15명)	7,146	6	5	1	5	9	7,146	-

분야별	No	지 적 사 항	행정상	신분상 (명)	재정상 (천원)
재난대응 안전	1	전술훈련 평가 부적정	시정	징계요구 1 경고 3	-
	2	화재조사 결과보고 법정 기한 미준수	주의	문책생략	-
인사행정	3	연가일수 산정 부적정 및 특별휴가 사용 부적정	시정	주의 1	82
	4	휴직자 복무관리 소홀	주의	문책생략	-
	5	직인날인기록대장 기록관리 소홀	주의	주의 1	-
예산회계	6	건축공사 보험료 사후정산 미실시	시정	주의 2	7,064
	7	본서 주차장 설치공사 부적정	시정	경고 2	-
예방민원	8	소방시설 완공검사증명서 발급 부적정	시정	주의 1	-
	9	건축허가 동의 등 업무처리 부적정	시정	주의 1	-
	10	부적정한 설계도서로 안전시설등 완비증명서 발급	주의	주의 1	-
	11	지정수량 이상의 무허가 위험물 제거 등 미조치	주의	주의 2	-

- ※ 현지조치 3건 : ① 정보통신 월간점검 소홀
 ② 긴급구조활동정보시스템 관리 소홀
 ③ PC 보안관리 소홀

수범사례

1 도시재생사업지역 안전환경 조성 사업 추진

□ 추진배경

- 국토부 도시재생 뉴딜사업 2개소 선정(광명3동 178억, 새터마을 3억)
 - ※ 본 사업 : 광명3동에 붙어온 도시재생 활성화 / 예비사업 : 다정다감한 새터마을
- 화재 골든타임 확보 등 안전환경 특성을 반영한 맞춤형 도시재생사업 필요

□ 추진개요

- 기 간 : 연중
- 대 상 : 광명3동 및 새터마을(광명7동 일원) 도시재생사업지역
- 주요인원 : 소방서·도시재생지원센터·주민협의회
- 추진사항 : 안전협의체 구성, 안전환경 조성 자문, 안전의식 개선, 교육·훈련 등

□ 중점 추진사항

- 지역 협의체 : 소방서·도시재생지원센터·주민협의회 3자 협의체 구성
- 안전 디자인 : 안전환경 조성 및 재생사업 최종선정을 위한 정기회의 추진
 - 광명3동 안전환경 적용 자문·새터마을 본사업 선정을 위한 안전분야 코칭
- 마을지킴이 : 화재예방 생활화를 위한 안전365 마을지킴이 활동 실시
 - 소방교육·훈련을 통한 대응력 향상 및 안전순찰 등 자발적 안전활동 추진
- 시설물 보강 : 주택화재 예방 및 골든타임 확보를 위한 안전시설물 보강
 - 주택용 소방시설 설치 및 골든타임 확보 노면 표지·비상소화장치함 보강 등

2 주차 브레이크 경보장치 및 표시등 설치

□ 추진배경

- 광명소방서에서 최근 3년(2018년~2020년) 동안 발생한 안전사고 16건중 소방차 교통사고가 11건(69%)으로 교통사고에 대한 경각심 고취 절실
- 특히, 2018년 차량 점검 중 기어중립(N) 상태에서 차량이 움직여 도로변에 주차된 차량을 파손하는 등 주차 브레이크 미체결에 따른 안전대책 필요

□ 설치대상 : 소방펌프차 4대 우선 설치

□ 중점 추진사항

- 주차브레이크 미체결 후 문 개방시 50db이상의 경보음 출력장치 설치
 - 경보음 ON : 주차브레이크 미체결 상태에서 도어 open 시
- 주차브레이크 체결 LED표시등 설치
 - 주차브레이크 체결시 전면 계기판 LED램프 점등으로 시각적 경고 표시

구분	제작도	제 원
경 보 장 치		<ul style="list-style-type: none"> · 음량 50dB이상의 압력부저 * 1ea · 릴레이 S/W * 2ea · 주차브레이크 SIDE S/W * 1ea · 차량 키박스 및 도어오픈 스위치와 연결 · 차량 배터리를 통한 전원을 공급
표 시 등		<ul style="list-style-type: none"> · 주차브레이크 체결 S/W * 1ea · LED표시등(녹색, 브레이크 체결 시 점등) * 1ea · 차량 배터리를 통한 전원을 공급

□ 기대효과

- 소방 차량 안전사고 방지
- 소방공무원 부주의에 의한 인적·물적 피해 사전 예방

3 소방안전관리자 소방시설 유지·관리 능력 강화

□ 추진배경

- 실질적인 교육을 통한 소방안전관리자의 소방시설 유지·관리 능력 향상
- 소방안전관리자의 자율적 안전관리 강화 및 관리업체의 부실점검 방지

□ 추진개요

- 기 간 : 2021. 01. 01. ~ 12. 31.(연중)
- 대 상 : 소방안전관리대상물 소방안전관리자
 - * 화재안전정보조사 대상 : 443개동, 자체점검 대상 : 1,359개소
- 내 용 : 화재안전정보조사 및 자체점검 확인 시 옥내소화전, S/P설비, 자동화재탐지설비 작동 및 대처방법 등 소방시설 교육 실시
- 교 관 : 화재안전정보조사 및 자체점검 담당자(7명)



□ 기대효과

- 자기책임 및 화재에 대한 안전의식 향상으로 유사시 초기대응 능력 함양
- 소방시설관리업체의 실질적인 지휘·감독으로 성실한 자체점검 기대
- 관계인의 소방안전관리자 선임에 대한 부담감 해소