

●양주소방서공고 제2023-19호

「자체점검 결과 지적사항에 대하여 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조 제2항 및 제10조 제2항에 의거 소방시설 등 조치명령서를 교부(우편)송달하였으나, 폐문·부재 등의 사유로 송달이 불가능하므로 「행정절차법」 제14조제4항에 따라 다음과 같이 공시송달 공고합니다.

2023년 6월 2일

양주소방서장

양주소방서 자체점검 결과 행정처분 통지 및 조치명령서 발부 공시송달 공고

1. 공고사유 : '자체점검 결과 행정처분 통지 및 조치명령서 재발부(덕정메트하임)' 송달불능에 따른 공시송달
2. 공고기간 : 2023. 6. 5.~2023. 6. 12.(8일)
※ 공고기간이 도래하면 「행정절차법」 제15조제3항에 따라 본 서류는 본인에게 도달된 것으로 간주됩니다.
3. 공시송달 대상

성명	대상	처분 내용	반송사유
김○형	양주시 화합로1426번길 16 덕정메트하임	소방시설 등 불량사항에 대한 조치명령	폐문·부재

4. 공시송달 내용

가. 귀하께서 제출하신 소방시설 등 자체점검 결과에 대하여 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항 및 제10조 제2항에 의거 소방시설 등 조치명령을 발부 하였으나(최초 조치명령 기간: 2022. 6. 16. ~ 2022. 7. 25.) 조치명령 4차 미이행 및 2022.12.9. 접수된 종합정밀점검 지적사항에 대한 조치명령 미이행으로 다음과 같이 조치명령을 재발부합니다.

나. 『행정절차법』 제21조에 따라 처분의 내용을 사전 통지하니 의견이 있는 경우 제출하여 주시기 바라며, 만약 기한 내 의견이 없을 시 의견이 없는 것으로 간주하고, 조치명령은 그 시작일로부터 효력이 발생함을 유의하시기 바랍니다.

－ 사전통지 의견 제출 기간 : 2023년 4월 4일 ~ 2023년 4월 13일

－ 조치명령 시설 보완 기간 : 2023년 4월 14일 ~ 2023년 6월 12일

다.

예정된 처분의 제목		소방시설 등 조치명령					
당사자	대 상	덕정메트하임 (주)무궁화신탁 1동			관계인	김○형	
	주 소	경기도 양주시 화합로1426번길 16					
처분의 원인이 되는 사실	소방시설 등 자체점검 실시결과 및 현장 확인시 불량사항 발견						
처분하고자 하는 내용	소방시설 등 불량사항에 대한 조치명령						
법적근거 및 조문내용	『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항 『소방특별조사에 관한 세부운영규정』 제12조 제5항						
의견제출 및 이행결과 증빙자료	제출처	기관명	양주소방서	부서명	소방안전특별 점검단	전화번호	031)849-8365
		주소	경기도 양주시 꿈나무로 156				
		전자우편	yangju01@gg.go.kr				

붙임 소방시설 등 지적내역서 1부. 끝.

제 2023-3-2 호

자체점검 불량사항 조치명령서

수령인	성명 : 덕정메트하임 (주)무궁화신탁 1동 관계인 김○형	주민등록번호
	주소 : 양주시 화합로1426번길 16	
조치명령 대상	대상 : 덕정메트하임 (주)무궁화신탁 1동	
	위치 : 양주시 화합로1426번길 16	
	소유자 · 관리자 · 점유자 구분 : 모두 해당	
조치명령 구분	사유 : 자체점검 결과 불량사항에 따른 조치명령	
	내용	
	1. 소화배관 소화수 미충수 - 충수요함 (1차 현장확인 발견사항) 2. 수신기 폐쇄·차단(자동화재탐지설비 등) - 원상복구요함 (2차 현장확인 발견사항) 3. 별 첨 (자체점검 시 지적내역서 2부)	
	방법 : 공문발송	
	기간 : 2023. 4. 14. ~ 2023. 6. 12. 까지	
「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 위와 같이 조치를 명합니다.		
2023년 3월 29일		
양주소방서장		
		

4. 소방시설등 불량세부사항

설비명	점검번호	불량내용
소화설비	기타	이상있음
	02-G-003	B4F 비상발전기 연료 충유요함 (약15% 확보상태)
	03-D-003	B3F 프리액션밸브실 앞 적치물로 인한 출입 불량으로 점검 불가
	03-F-006	B2F 프리액션밸브 2차측 압력게이지 작동불량 (3.5MPa)
	03-G-001	1F 알람밸브 작동시 화재연동불량 (유수검지장치 내부기판 파손상태, 밸브일체형)
	03-J-003	B4F 비상발전기 연료 충유요함 (약15% 확보상태)
설비명	점검번호	불량내용
경보설비	기타	이상있음
	15-D-003	B2F 2계단 계단감지기 설치상태 불량 (차동식→정온식 교체요)
	15-D-009	2F 201호 감지기 작동불량 (회로선로 단선, 주사실 1EA, 원장실 1EA, 원장실 우측 진료실 1EA, 처치실 1EA, 처치실 안쪽실 1EA), 2F 207호 측 영상의학과 X-RAY 촬영실 내 안쪽 작은실 연기감지기 작동불량 (선로 없음, 선로 신설요), 2F 204호 소아청소년과 진료실 거실 연기감지기 작동불량 (감지부 및 베이스 결함 불량, 2EA), 2F 204호 소아청소년과 진료실 감지기 작동불량 (회로선로 단선, 실 8EA), 1F 백몽카페 홀 감지기 작동불량 (감열부 파손), 1F 백몽카페 원목부분 차동식감지기 작동불량, 1F 감지기 작동불량 (회로선로 부분단선, 105호 2EA, E마트24 2EA, 102호 1EA, 103호 1EA), 1F 남자화장실 감지기 작동불량 (보호캡 제거요)
	15-F-002	2F 전체 시각경보기 작동불량 (선로 단선, 9EA)
설비명	점검번호	불량내용
피난구조설비	기타	이상있음
	21-A-001	2F 알람밸브실 측 복도통로유도등 설치기준불량 (피난구유도등 설치상태, 통로유도등으로 교체요), B3F 계단실 피난구유도등 설치기준불량 (소형→중형 교체요)
	21-A-002	2F 소아청소년과 진료실 거실통로유도등 점등불량 (전원인가 불량, 좌방향)
설비명	점검번호	불량내용
소화용수설비	기타	이상없음
설비명	점검번호	불량내용
소화활동설비	기타	이상있음
	25-I-002	B4F 비상발전기 연료 충유요함 (약15% 확보상태)
	28-A-003	B4F 비상발전기 연료 충유요함 (약15% 확보상태)
설비명	점검번호	불량내용
기타	기타	이상없음
설비명	점검번호	불량내용
안전시설등	기타	해당없음

4. 소방시설등 불량세부사항

설비명	점검번호	불량내용
소화설비	기타	이상있음
	02-C-004	B4F 기계실 소화설비 주/예비펌프 자 수동 기동불량 (모터 분해상태 및 MCC 제어반 수동 상태)
	02-G-003	B4F 비상발전기 연료 충유요함 (약 15% 확보상태)
	03-C-002	B4F 기계실 소화설비 주/예비펌프 자 수동 기동불량 (모터 분해상태 및 MCC 제어반 수동 상태)
	03-F-006	B2F 프리액션밸브 2차 축 압력게이지 작동불량 (3.5Mpa)
	03-G-001	1F 알람밸브 작동시 화재연동불량 (유수검지장치 내부기판 파손상태, 밸브일체형)
	03-G-006	B1F 프리액션밸브 방출시 싸이렌 작동불량
	03-J-003	B4F 비상발전기 연료 충유요함 (약 15% 확보상태)
설비명	점검번호	불량내용
경보설비	기타	이상있음
	15-D-003	2F 발신기 앞 복도 감지기 설치기준 불량 (차동식 → 연기감지기 교체요), B3F 2계단 감지기 설치상태 불량 (차동식 → 정온식 교체요)
	15-D-009	6F 감지기 작동상태로 인한 수신기 복구불량 (오작동으로 인한 선로분리 상태), 2F 204호 거실 연기감지기 작동불량 (감지부 및 베이스 결합 불량, 2EA), 1F 백몽카페 홀 감지기 작동불량 (감열부 파손), 1F 백몽카페 원목부분 차동식 감지기 작동불량, 1F 감지기 작동불량 (회로선로 부분단선, 105호 2EA, E마트24 2EA, 102호 1EA, 103호 1EA), 1F 남자화장실 연기감지기 작동불량 (보호캡 제거요)
	15-F-002	2F 전체 시각경보기 작동불량 (선로 단선)
설비명	점검번호	불량내용
피난구조설비	기타	이상있음
	21-A-001	2F 알람밸브실 측 복도통로유도등 설치기준불량 (피난구유도등 설치상태, 통로유도등 교체요), B3F 계단실 피난구유도등 설치기준불량 (소형 → 중형 교체요)
	21-A-002	2F 소아청소년과 진료실 거실통로유도등 점등불량 (전원인가불량, 좌방향), B4F 기계실 피난구유도등 점등불량 (전원인가 불량, 중형 4EA)
설비명	점검번호	불량내용
소화용수설비	기타	이상없음
설비명	점검번호	불량내용
소화활동설비	기타	이상있음
	25-C-001	B3F 1구역 전실 제연 급기 댐과 작동불량 (그릴 개방불량)
	25-I-002	B4F 비상발전기 연료 충유요함 (약 15% 확보상태)
	28-A-003	B4F 비상발전기 연료 충유요함 (약 15% 확보상태)
설비명	점검번호	불량내용
기타	기타	이상있음
	31-A-001	B2F 방화셔터 기동용 연기감지기 작동불량 (감열부 분리상태, 2EA), B3F 방화셔터 기동용 연기감지기 작동불량 (감열부 분리상태, 2EA)
설비명	점검번호	불량내용
안전시설등	기타	해당없음