



119 소방재난일보

【2024. 11. 7.(목) 06:00】

양주소방

서(03
1)849
-8427

❖ 양주 기상상황(오늘) : 맑음, -3° ~ 14°, 미세먼지(보통)

소방활동현황

| 구분 | 화재 | | | | | | | | 구조 | | | | 구급 | | |
|----|-------|------|------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|------|---------|-------|--------|-------|---------|
| | 출동건수 | 피해건수 | 인명피해 | | | 재산피해(천원) | | | 출동건수 | 구조건수 | 구조인원(명) | 생활안전 | 출동건수 | 이송건수 | 이송인원(명) |
| | | | 계(명) | 사망(명) | 부상(명) | 계 | 부동산 | 동산 | | | | | | | |
| 일계 | 4 | 2 | - | - | - | 46,392 | 34,926 | 11,466 | 6 | 3 | - | 1 | 56 | 28 | 28 |
| 누계 | 1,223 | 194 | 15 | - | 15 | 8,365,359 | 2,934,660 | 5,430,699 | 1,400 | 827 | 489 | 2,411 | 14,047 | 8,659 | 8,707 |

【화재 주요활동】 4건(피해 2, 안전조치 1, 속보설비 오작동 1)

○ (상가) 회정동 『000건물(양식 철콘조 슬라브지붕 4/1층 1동 451.66㎡)』 24,113천원

- 11. 6.(수) 07:01, 전기자전거 리튬이온배터리 열 폭주 요인, 인명피해 없음, 철콘조 슬라브지붕 451.66㎡ 중 70㎡ 소실, 전기자전거, 냉장고 등 가구류, 집기비품류 등 소실

○ (공장) 은현면 운암리 『(주)00허브(일반철골조 경량판넬지붕 1/0층 4동 1832.43㎡)』 22,279천원

- 11. 7.(목) 02:39, 전기적 요인 추정, 인명피해 없음, 일반철골조 철근콘크리트지붕 130㎡ 중 70㎡ 소실, 냉장고, 에어컨, 컴퓨터 및 집기비품류 소실

【구조·구급 주요활동】

○ (갈림) 옥정동 『00회전초밥』

- 11. 6.(수) 18:48, 업소용 냉장고에 깔림, 부상 1명(여/5세/우측손등 찰과상), 응급처치 및 병원이송

특이사항